

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно  
(місце складання)

№ 67

від «20» 06, 2024  
РБ/100/14.11/ТОВ ВБСГ/6

Відповідно до договору від «01» 01, 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником (або виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ, майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, Грушева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неоплачений газопровід, порушення фітінгів;
- 2) Наявні тріщини в ізоляції газопроводу;
- 3) Пошкоджені частини однієї з газопроводів і кранів (випадок з'ясування причин з'ясування).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: пошкодити газопровід, ушкодити фітінг, створити вихідний шлях однієї з газопроводів і кранів, усунути тріщини в ізоляції газопроводу, перевірити стан газопроводів і кранів.

ВБСГ приєднала до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

20.06.24р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.06.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу над

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)