

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно № 44 від «21» 06. 2024  
(місце складання) Рвс/100/14.1/ТОВ ВБСГ

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,  
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 131, Трунавецька

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
1) Немає робочий газопровід, порушені діаметри.  
2) Обмежений доступ до ділянки газопроводу з краном  
3) Немає прийнятне приміщення до газопроводу.  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:  
Усунути виявлені недоліки, а саме: поновити газопровід, усунути обрив,  
створити вільний доступ до ділянки газопроводу з краном,  
обшити прийнятне приміщення до газопроводу в термін  
показу складального терміну.  
ВБСГ прирешає, по електричній;  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця:  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільно  
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Ковальчук В.Ю. 21.06.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:  
21.06.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надав  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)