

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубно № 16 від «26» 06 2024
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(а)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батьку
(за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 139

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Непрацюючий газопровід; Недійшли фітінги
2) Сильний доступ до газових газопроводів і мережі газопостачання
3) Надто тривалий період до фітінгів газопроводів
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: попрацювати газопровід, укласти фітінги, открити сильний доступ до газових газопроводів і мережі газопостачання, прищипати тривалий до фітінгів газопроводів і мережі до початку наступного періоду.
ВБСГ Внесла до експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.06.24р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.06.24р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу н

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)