

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно  
(місце складання)  
№ 34 від «18» 07. 2024 ро.  
РРР/100/Н.1/ТОВ ВБСГ,  
Відповідно до договору від «д» 01. 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,  
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 162, Трушеве

- За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) Немає встановлених газоробів. Невідомі діаметри;
  - 2) Відсутній доступ до ділянки газоробів і кроків;
  - 3) Немає привласнених привласнень до газоробів.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).  
За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання:  
Усунути виявлені недоліки, а саме: встановити газоробів. Уважити діаметри; створити безпечний доступ до ділянки газоробів і кроків. Уважити привласнення привласнень до газоробів. Обрати до посади спеціального приладу.  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця:  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Ковальчук В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)  
З актом ознайомлений:  
18.07.24р. Антонович О.С.  
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу на  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)