

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубно № 86 від 19 06 2024 рр.
(місце складання) РБСГ/100/К.І/ТОВ ВБСГ/6
Відповідно до договору від «д» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 55 Брушевецького

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Незабаробований газопровід. Неправильна фітінг;
 - Складений доступ до газопроводів і країв/залишок утв.
 - Наявне приміщення провідників до газопроводів.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: подарувати газопровід, учасниками
фітінг; створити вільний доступ до газопроводів і країв;
сприятимуть приміщення провідників до газопроводів і
країв в термін до початку споживачем газу.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.24р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу над:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)