

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно № 101 від « 15 » 04 2024 ро  
(місце складання)  
Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р59/100/К.1/ТОВ ВБСГ  
виконавця робіт ТОВ "ГРМУ Дубно" працівником(ами)  
Ковальчук В.Ю.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, Заборони

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неправильна установка газопроводу
- 2) Сильна корозія стіни та труби з'єднання
- 3) До газопроводу примикають проводники

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки 1, 2, 3 протягом 6 тижнів  
ВБСГ приєднати до системи газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби), \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.04.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

Антоніс О.Р.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.04.24  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)