

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубно
(місце складання)

№ 98

від «17» 04 2024 р.
РВФ/100/14.1/ТОВ ВБСТ/

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ам)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, Заверська

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непрацюючий газопровід.
- 2) Відсутність вимірювачів газу в квартирах та на крибі (записи).
- 3) Відсутність вимірювачів газу в квартирах та на крибі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути виявлені недоліки, а саме: налаштувати газопровід;
створити вимірювачі газу в квартирах та на крибі. Співпрацювати
привласнити вимірювачі газу в квартирах та на крибі. Термін 6 місяців.
ВБСТ приходить по електриці майстер.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.24р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Александр О. С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)