

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубно № 87 від «13» 05 2024
(місце складання) РВР/100/14.1/ТОВ ВБСГ
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(и)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батьку (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37(25), Завод

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~ виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

- 1) Невідповідність габаритів
 - 2) Наявність тріщин на трубах до димоходу газопостачання
 - 3) Наявність доступу до димоходу газопостачання та труби
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання

Усунути виявлені недоліки, а саме: підкорити габарити; зробити тріщини на трубах до димоходу газопостачання; зробити доступ до димоходу газопостачання та труби до доступу до димоходу газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Термін

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самог підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

13.05.24 (дата)
Черешченко Г.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу:

Черешченко Г.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)