

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Дубно
(місце складання)

№ 85

від «4» 05 2024 рр.
РБС/100/14/ТОВ ВБСГ

Відповідно до договору від «4» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1(29) Заборон

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~ виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необезпечено доступ до газового обладнання.
- 2) Обмежений доступ до газового обладнання та мережі.
- 3) Відсутній акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Виконано (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: унести металеву решітку перед газовим обладнанням та забезпечити доступ до газового обладнання та мережі.
ВБСГ інформувати про результати перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

14.05.24р.

Білошук Т.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Білошук Т.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)