

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Дубно № 76 від «21» 05 2024 р.
(місце складання) РВБ/100/14.11.ТО ВБСТГ

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ам)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, Закарпатська

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фізичний доступ до ділянок газопроводу та кроків.
- 2) Наява арматурних пробочок до ділянок газопроводу.
- 3) Відсутній акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: Фізичний доступ до ділянок газопроводу та кроків; наява арматурних пробочок до ділянок газопроводу до початку стабілізованого перерву.

ВБСТГ філія РВБ до керівництва філії?
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

21.05.24р.
(дата)

Людмила О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу над

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)