

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно № 52 від « 04 » 07 2024 року  
(місце складання) РВБ/100/14.1/ТОВ ВБСТ/5

Відповідно до договору від « 04 » 07 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,  
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, Заміужка.

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нерозроблений газопровід; Невийняти футери;
- 2) Не всі припинили тривання до газопроводу.
- 3) Відсутній ант СВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: розробити газопровід; уявити футери; уявити припинили тривання до газопроводу терми до початку опалювального періоду.  
ВБСТ призначити до введіння в експлуатацію

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

04.07.24

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.07.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)