

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубо (місце складання) № 36 від «15» 07 2024 року
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, К. Моголі

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Незабариваний газопровід; Неукомплектовані фітінги;
 - Висхідні дотли до двох газопроводів і країв/ракеток;
 - Навесне прилипливі приладдя до газопроводу.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: подарувати газопровід, укомплектувати
фітінги; створити висхідні дотли до двох газопроводів
і країв. Унеможливити прилипливі приладдя до газопроводу.
Перий до початку спеціального періоду.
Всі створити до екс-монтажу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

15.07.24р. Логошук О.С. (дата) (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 15.07. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)