

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Дубно  
(місце складання)

№ 62

від «04» 06. 2024

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року № РВФ/100/14.1/10 ВБС, працівником (ам  
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська діляниця Дубенське УЕГГ,  
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40, Рівненська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необслугований газопровід. Невраховані фітінги.
- 2) Відсутній доступ до газових газопроводів і кранів/захист підлога
- 3) Немає протипожежних предостережень до газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання:

Усунути виявлені недоліки, а саме: пофарбувати газопровід. Ураховати фітінги.  
Створити доступ до газових газопроводів і кранів; Ураховати всі  
приміщення предостережень до газопроводу — в термін до початку  
опалювального періоду. ВБСГ приєднана до електричної мережі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.06.24р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.06.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)