

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ** *W*  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Острозь № 25 від « 08 » 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненське філія ТОВ ТРМУ

майстер Ігорь В. ІО  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) м. Острозь, м.т. Незалежності 22

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Юзюк Іван Іванович - перевірити наявність копії акту, вв. в. в.
- 2) Діагностувати електричні кабелі з газопроводу
- 3) Надати Акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Діагностувати газопровід - 3 міс.
- 2) Прибрати електричні кабелі із газопроводу - 1 міс
- 3) Надати Акт ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ігорь В. ІО  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.07.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)