

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

г. Рівне № 53 від «22» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РФар/100/12.1/70 ВБСГ/53
виконавця робіт Риженський Річчя ТОВ РІЧЧЯ працівником(ами)
Мониторинг Сергій Мит

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Богданівська 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не працює газовий запірник
- 2) Відсутні ручки на клапанах
- 3) Відсутній АКТ РВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв № 20, 23, 26, 29, 32
попри наявність коридорно-камерних річкових електричних
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатка до подальшої експлуатації
попрацювати запірник
Надати АКТ РВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Риженський Річчя ТОВ 22.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

З актом ознайомлений:

Сергій Мит 22.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

