

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Київ № 74 від «29» 08 2024 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 08 2024 року № ВР/002/1706/ВБСГ/74, працівником(ами)
виконавця робіт Київська філія ТОВ ГРМУ
майстер Подубинський Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № ВР/002/1706/ВБСГ/15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не проармований газопровід
- 2) Не маємо намі ВБСГ
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Продарбувати газопровід
Маємо намі ВБСГ
ВБСГ надавати до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Подубинський Р.М. 29.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

3 актом ВР/002/1706/ВБСГ/15
Подубинський Р.М. 29.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)