

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 10 від «26» 03 2024 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця роботи Рівненська армія ТОВ ГРМУ
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) майстер Шапурян Н.І.
В.С. Билецьки
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Сторожки предмети на газопроводі
- 2) Падлоподібне погарабудівель
- 3) Не надано акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти сторожки предмети, погарабудівель газопроводу
Надати акт ДВК
ВБСГ придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, поінформовані про заборону самовільного
відключення газового обладнання.

Працівник

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шапурян Н.І. 26 03 24.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)