

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Березне № 5 від «24» квітня 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «1» 01 2024 року № 5, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська дільниця  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №63, вул. Андріївська,  
м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує поновлення лакофарбового покриття

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

<u>Поновити</u>	<u>лакофарбове</u>	<u>покриття</u>
<u>газопроводу</u>	<u>3 міс.</u>	

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Омельян Р.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.04.2024  
(дата)

Молодий Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.04.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Молодий Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис  
замовника)