

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Березне № 3 від «19» квітня 2024 року
(місце складання) РвФ/100/15.4/ТОВ ВБСГ/3
Відповідно до договору від «1» 01 2024 року № 3, працівником(ами)
виконавця робіт _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №4, вул. В'ячеслава
Чорновола, м. Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

1) Газопровід потребує поновлення лакофарбового покриття

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття
газопроводу 3 місця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Омельян Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.04.2024
(дата)

Могой Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.04.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Могой Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника)