

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Березне  
(місце складання)

№ 11

від «10» червня 2024 року

*Розр/00/15.4/ТО ВБСГ/11*

Відповідно до договору від «1» 01 2024 року № 11, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська дільниця  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №22, вул.Героїв  
України, м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує поновлення лакофарбового покриття
- 2) На газопроводі закріплені різного роду кабелі
- 3) Частина газопроводу захищено в пінопласті

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття газопроводу, демонтувати кабелі, вивільнити  
газопровід з пінопласту *3 місяці*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Омельян Р.М. *R. Omelian*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.06.2024р  
(дата)

Мадей Ю.І. *Y. Maidy*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мадей Ю.І. *Y. Maidy*  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис  
замовника)