

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Березне
(місце складання)

№ 15 від «26» червня 2024 року

Відповідно до договору від «1» 01 2024 року № 15, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська дільниця
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №5, вул.Героїв
України, м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує поновлення лакофарбового покриття
- 2) На газопроводі закріплені кабелі
- 3) Частина газопроводу захищено під пінопластом

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття газопроводу, демонтувати кабелі із газопроводу,
розшити газопровід 3 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Омельян Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
26.06.2024р
(дата)

З актом ознайомлений:

Мадей Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мадей Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника) 37753532

