

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубно № 91 від 24 04 2024 рр  
(місце складання) РБС/ГОФ/К.И/ТОВ ВБСГ/С

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ам)  
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,  
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №18, Башуківської

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований газопровід.
- 2) Невизначений мітративний простір у фітнесзалі
- 3) Немає прищипки перед входом до газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання:

Пофарбувати газопровід в термін. Уквітати бити прищипку перед входом до газопроводу. Визначити мітративний простір у фітнесзалі. ВБСГ приєднає до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

24.04.24р.  
(дата)

Антоніо-О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.04  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу на

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)