

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне (місце складання) № 93 від «22» 04 2024 року
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВР/100/14.1/ТОВ ВБСГ/93, працівником(ами)
виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця Дубенське УЕГГ,
майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №3 А. Билицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований газопровід (частково).
 - 2) Невиправлений механічний шум у фітінгах.
 - 3) Невиправлений механічний шум у газопроводі.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та терміни їх виконання:

Пофарбувати газопровід в термін до початку сезону опалювального періоду.
Увінцювати механічний шум у фітінгах. Увінцювати всі механі-
чні шуми в газопроводі.
ВБСГ направила кошти на усунення.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

22.04.24р.
(дата)

Лисенко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.04.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)