

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сокири № 30 від «02» 06 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р.П/104/15.1/ТО ВБСГ/30, працівником(ами)
виконавця робіт Сарненське Дільниця Сокирицьке ДБСГ

Майстер Миколаєв В.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 66/проект 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не кофоровані щабельки
- 2) відсутність вентилів доступу до щабельки і роз'їму фланцю
- 3) фланець і фреон відсутній АКД ДСК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

покофрувати щабельки і закрити вентилі доступу,
надати Акт ДСК-прис /

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Миколай В.П. 02.06.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Петр
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Петр
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)