

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Софії № 37 від «18» 06 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РБФ/100/150/10 ВБСГ/37, працівником(ами)  
виконавця робіт Сарненське ділячне об'єднання членів

Майстер Ніколаєв І.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16/неБСБСБ, 2Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Немає розробки заходів
- 2) Немає інструкцій до заходів
- 3) Немає Акт ДИД

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Зміцнювати документи заходів, надати вимоги до виконання  
міс-складення Акт ДИД

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ніколаєв І.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2024  
(дата)

Лімон Ф.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Лімон Ф.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)