

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сосні № 44 від «09» 07 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № ДкФ/100/15.11/ТО ВБСГ/44, працівником(ами)
виконавця робіт Сергєєва Дієвима Сергєєвнoю ФФГГ

майстр Чікованує в.в.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Некоректні з'єднання
- 2) Відсутнє заземлення
- 3) Недотримання АКТ ЮСК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Висновок: некоректні з'єднання; відсутнє заземлення
недотримання АКТ ЮСК - 1 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Чікованує в.в.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

09.07.2024
(дата)

Сергєєв
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Лісокоб. Е.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)