

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Сольне № 12 від «24» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р.П/100/15.1/ТО ВБСГ/12, працівником(ами)  
виконавця робіт Солнечное Дільня Солнечное ЧБСГ

Майстер, Чиколуні Н.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Боржне 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не кофідовані герметики
- 2) Немає відеообстеження до горючих в наму кофід
- 3) (ЧБСГ) не сформувати АКТ ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

кофідувати герметики, надати відео до акту  
до горючих в наму кофід, надати АКТ ВБСГ - тим

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чиколуні Н.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.04.2024  
(дата)

Кочубей В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.04.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Кочубей В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)