

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сори № 8 від «19» 04 2024 року
(місце складання) ДзР/ед/151/ТОБСГ/8

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Сорняцьке відділення Сорняцьке ЧЕСГ

майстер Миколай В.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №13, Кіровоградська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Потрапляє вода з газопроводу
- 2) Прідіє діє з газопроводу мережі
- 3) Відсутній АКТ ЮНК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Зняти потрапляє воду з газопроводу з прідіє діє з газопроводу з мережі. Відсутній АКТ ЮНК - літ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Миколай В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.04.2024
(дата)

Миколай В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.04.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Миколай В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)