

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сорт № 73 від «20» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Сортського Дітичів Сортського ЖБГГ
Майстер Шкодов І.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Освідчення ст. 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подіюваний газ
- 2) недостатній тиск
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подати документи щодо відсутності
недостатнього тиску

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Шкодов І.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

20.05.2024 Лімаков В.М.
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.05.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Лімаков В.М. Порт
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)