

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

в. Сіфен № 18 від «12» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р297/100/15.11/ГО ВБСГ/18, працівником(ами)
виконавця робіт Середське Дітичине Сергєєвське УПТГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Осідель Стелі, 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не координовано заходження
- 2) Немає чистоти в кімнаті
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

координовано заходження згідно з актом
чищення кімнат УПТГ - 1 місце

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Шкода І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

17.05.2024
(дата)

Шкода І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.05.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Шкода І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)