

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сари № 80 від «25» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р 9/100/151/ТО ВБСГ/90, працівником(ами)
виконавця робіт Сариєвська Дінара Сариєвська УБСГ
майстер, Міхалюк І.К.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № С. Лермонтова, 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Некоректний монтаж газопроводу: відсутність застібки
- 2) Відсутність доски! Діагностика газопроводу
- 3) Відсутній АКТ ЮЗК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Модернізація ВБСГ досли: покріплення газопроводу - згідно
Модернізація АКТ ЮЗК - інст; придбання доски з
газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Михалюк І.К.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

Лисенков ЄМ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)