

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

С. Ожешин № 3 від «23» 04 2024 року
(місце складання) РВФ/100/13.2/ТОВ ВБСТ/3

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська Філія ТОВ ТРМУ

майстер Лигу В.О
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) С.Ожешин, вул. Заводська 89, 12

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) розшити газопровід на 2 поверсі у сійми будинку.
- 2) Надати акт ДВК (відеозйомка)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) газково захищати газопровід на 2 поверсі ф 20. у сійми.
розшити газопровід - 3 міс.
- 2) Надати акт ДВК - 1 міс.

ВБСТ придатна для експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лигу В.О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.04.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)