

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ *X*

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Ожешин  
(місце складання)

№ 11 від « 15 » 05 2024 року  
РРФ/100/13.21/ТОВ ВБСТ/11

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) майстер Лиза В.О  
Вул. Заворська 20, с. Ожешин

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_.

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замкнений газовий ввідувач у місцевості у с.в.51
- 2) Відсутній Акт ДВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Розмити, вирізати місцевість із газового ввідувача у с.в.51 - 1 міс.
  - 2) Нарадити Акт ДВК - 1 міс.
- ВБСТ придатна для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Лиза В.О

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.05.2024.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)