

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ *u*

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Ожешини

(місце складання)

№ *12* від «*21*» *05* 20*24* року

РВФ/100/13.21ТОВВБСГ/12

Відповідно до договору від «*01*» *01* 20*24* року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт *Рівненська філія ТОВ ГРМУ*

майстер Ілля В.О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) *вул. Завацька 21А, с. Ожешини*

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № _____

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Відсутній АКТ ДВК*
- 2) *Не оформлений газопровід*
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Оформити Акт ДВК - 1 міс.

2) Оформити газопровід - 3 міс.

ВБСГ призначити для подальшої експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ілля В.О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)