

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Оженим № 16 від «04» 06 2024 року
(місце складання) РБФ/100/13.2/ТОВ ВБСТ/16

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ТРМУ

майстер Януш В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) с.Оженим, бул. Заводська 27

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поновити лако-фарбове покриття ззовні будинку (колектор)
- 2) Вирішити газину колектора Ø 25 із місця до в.д.п
- 3) Відсутній Акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Поправити газину - 3 міс.
- 2) Вирішити із місця колектор - 1 міс.
- 3) Надати Акт ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ВБСТ приймає це подальше експлуатації

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Януш В.Ю
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)