

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Оженим № 17 від « 12 » 06 2024 року  
(місце складання) Р69/100/13.2/ТОВ ВБСГ/17  
Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ  
майстер Ігор В.Ю  
(найменування суб'єкта господарювання / виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) с. Оженим, вул. Зяворака 5  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подяркувати газопровід (колектор будинку, вводи)
- 2) Наявні кабели на газопроводі
- 3) Відсутній АКТ ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подяркувати газопровід (колектор будинку, вводи в квартири) - 3 міс.
- 2) демонтувати кабели з газопроводу. (загального колектору) - 1 міс.
- 3) Надати Акт ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ВБСГ прибуде для подальшої електрифікації

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Ігор В.Ю

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

12.06.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)