

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ *W*

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Димешин

(місце складання)

№ *18* від « *18* » *06* 20*24* року

РВФ/100/13.2/ТОВ ВБСТ/18

Відповідно до договору від « *01* » *01* 20*24* року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт *Рівненська філія ТОВ ГРМУ*

майстер Мегр В.О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) *с. Димешин, вул. Заборська 6*

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Не подарбований газопровід (колектор, вводи)*
- 2) *Навісні кабелі на газопроводі*
- 3) *Відсутній Акт ДВК*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) *Подарбовати газопровід (колектор будинку, вводи) - 3 міс.*
- 2) *Демонтувати кабелі із газопроводу (гарячого колектору) - 1 міс.*
- 3) *Надати Акт ДВК - 1 міс.*

ВБСТ надає для подальшої експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мегр В.О

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.06.2024р

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)