

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ *W*

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ілоске № 28 від «16» 07 2024 року
(місце складання) РВФ/100/13.2/ТО/ТОВБСГ/28

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненське філія ТОВ ЖРМУ

майстер Ігор В. Іо
(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) с. Ілоске, вул. Веріська 2

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порядкування газопровід
- 2) Демонтувати електрокабелі з газопроводу
- 3) Відсутній АКІ ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- ВБСГ придатна до подальшої експлуатації
- 1) Демонтувати електрокабелі з газопроводу - 1 міс.
 - 2) Порядкування газопровід - 3 міс.; Карати АКІ ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ігор В. Іо 16.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)