

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. м. Миколаїв № 21 від «19» 06 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01, 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт м.р. Кравчук О.В., с.р. Іщук Н.В., с.р. Антосюк С.М.

Миколаївська ділянка Дубенської ЗЕГГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 0 Кірово, 31.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Відсутній газопровід частково захищений гіпсовою штукатуркою
- 2) пошкоджене лакофарбове покриття, ел. кабелі не захищені з-р
- 3) високе навантаження на мушкет, кріпках, кріпках — 13 високів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопущ (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Ремонтувати виконати наявною відсутню частину газопроводу,
пошкоджене лакофарбове покриття, прокласти ел. кабелі в захисних
лофках. ВБСТ призначити до повільної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0682172838

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук 19.06.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)