

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Маліїв

(місце складання)

№ 20

від « 18 » 06 2024 року
ФФГ/ІССНЧ.2/ГВБСГ/20

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт м.р. Кравчук О.В., с-р Агасюк С.М., с-р Рибак Н.В.

Маліївська сільська рада

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ О.Кірово, 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пом'якшене лакофарбове покриття вхідного гаражобуду
- 2) ел. кабелі на відміну лакофарбі
- 3) білі кахлі на підлозі, клаїках, кренах - 21 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лакофарбове покриття вхідного гаражобуду,
проклавши ел.кабелі в резинових гофрах.
Все чинити до наступної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0682172858

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук 18.06.24

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпись)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)