

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сан. Мелків

№ 5

від «23» 04 2024 року

08Ф100114.2/08БсГ/15

(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 04 2024 року № , працівником(ами) виконавця робіт м-р Кравчук О.В., с-р динесюк С.М., с-р Іщук Н.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 1 по вул. В.Пашука

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) телефонний кабель накрученій за відкритий гаечний ключ
- 2) непідфарбовані фланець
- 3) вінчик конуса ф50; конуса ф15

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ремонтувати телефонний кабель з відкритого гаечного ключа;

Підфарбувати фланець

ВБСГ приєднати до нормальної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0682472858

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)