

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

Дитч ТО

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. Мамків № 1 від «22» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт с-р Кравчук О.В., с-р Лямосюк С.М., с-р Іщук Н.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 4 по вул. В.Павличука

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вистік газу на контролні ф15-1шт
- 2) вистік газу на крані ф32-1шт
- 3) пошкодження макофарбового покриття в місці розведення газ.колектора

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Стоявки макофарбове покриття відного газопроводу  
ВБСГ урядино до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0682172858

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

О.В. Кравчук  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)