

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Менськ

(місце складання)

№ 40

від « 17 » 09 2024 року
РБФ/100/14.2/говбсг/140

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт О.В. Кравчук А.В., ср. Дубенков.А., ср. Ішук Н.В.
менівської дільниці Дубенського ЧЕГТ Рівненської області ТОВ "ГАЗМЕРСХІ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 130 б/к. Собірна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ел. кабель на ввідному газопроводі
- 2) пом'якшене екографове покриття газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Прикасати ел. кабель в джинсах екографах; пом'якшити екографове покриття. ВБСГ придаємо до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0682172858

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

17.09.24 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпись)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)