

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

д.с.м. № 30

(місце складання)

№ 30

від «08» 08 2024 року

ІФНСГУ ТОВ ВБСГ

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 19, працівником(ами) виконавця робіт ср. Кравчук О.В., ср. Дубенко В.Й., ср. Палюк Р.О. Охмінська дільниця Дубенського територіального ГОЗ "ГАЗМЕРЕЖІ" (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 бж. Г. Коханівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пісковим лакофарбове покриття відічного газопроводу
- 2) ел. кабель прокладений не у діжинських коробах
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лакофарбове покриття; прокласти ел. кабель в діжинських коробах. Всіє придало до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук без шкоди, ср. 08.08.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)