

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща № 1 від «18» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/13.3/ТОВБСГ/1
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гощанська лідняниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2
Буд. Енергетиків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непоковлено фарбування газопроводу; Відсутній АКТ повторної
- 2) перевірки ДВК; частково відсутній доступ до кранів та муфт з'єднання
- 3) До кріплення газопроводу підвішені кабелі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ багатос. буд. пригдатка до кваліфікованій експлуатації; Покопати фарбування
газопроводів - з міс.; Здійснити повторну перевірку ДВК та надати до УЕГГ; - міс.
Забезпечити доступ до кранів та муфт з'єднання, демонтувати кабелі - з міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. <u>Дейнека</u>	<u>18.04.2024</u>	_____	_____
Ситник І.О. <u>Ситник</u>	<u>18.04.2024</u>	(прізвище, ім'я та по батькові	(дата)
Наконечний В.О. <u>Наконечний</u>	<u>18.04.2024</u>	(за наявності), підпис)	
	(дата)		

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)