

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сезонне Роща № 30 від «08» 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/13.3/ТОВ ВБСГ/32
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), _____

вул. Костомарова, буд № 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не повністю форбування газопроводів.

2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та промітки ВБСГ.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна до повільної експлуатації. Повинні форбування газопроводів-зміє; Виконати періодичну перевірку та промітку ВБСГ та надати до УЕГГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 363 02 67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека
Ситник І.О. Ситник

08.10.24.
08.10.24.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)