

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селення Роуза № 29 від «07» 10 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р69/100/13.3/ТОВ ВБСГ/29  
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека  
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

Вул. Незалежності, буд. № 66.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Неповна фірмова марка з'єднань в. Підвісних кабелів.

2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та протоколи ДВК

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придати доповільної експлуатації. Поновити фірмування з'єднань в. - 3 міс.; Демонтувати кабелі - заміт; Виконати періодичну перевірку та протоколи ДВК та надати до УЕГГ - такіс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 363 02 67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В.  
Ситник І.О.

07.10.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)