

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща

(місце складання)

№ 8

від « 17 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВФ/100/13.3/ТО ВБСГ/8
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

вул. Енергетиків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неповністю фарбування газопроводів; Відсутність АКТ періодич-
- 2) ної перевірки та промітки САБК.
- 3) Підвішено кабеле.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ при даті до локальної експлуатації. Поновити фарбу внаслідок
газопроводів - з міс. Де погнуті бачи кабеле з міс. Високі мере вірну
та промітку САБК та надати Акт до УЕГГ - теміс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. <u>[підпис]</u>	<u>17.05.24</u>	_____	_____
Ситник І.О. <u>[підпис]</u>	<u>17.05.24</u>	(прізвище, ім'я та по батькові	(дата)
Наконечний В.О. <u>[підпис]</u>	<u>17.05.24</u>	(за наявності), підпис)	

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)