

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща
(місце складання)

№ 22 від «07» 08 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РБФ/100/13.3/10
05CP/22, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гощанська ліньниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Ситник І.О. Сидук С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №10,
вул. Костомарова, селище Гоща

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покрити фребуванням гідравліку в.
- 2) демонтувати кабель. Відсутній АКТ періодичної перевірки та
- 3) проекти СДЗК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити фребуванням та дограти в, демонтувати
кабель. Зміс. Виконати періодичну перевірку та проекту СДЗК та
здати АКТ до УЕГГ та ВБСГ при участі доповідної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673630267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

07.08.24.

Ситник І.О. Ситник

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Сидук С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

07.08.24.

07.08.24.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),