

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Роща № 23 від «07» 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/104/133/ТО ВБСГ/23
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О. Цулак С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №12
вул. Костомарова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поновлено функціонування електропроводів.
- 2) Відсутній АКТ керіоужиткової перевірки та протоколи СВЗК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до подальшої експлуатації. Поновити функціонування електропроводів - зм'є. Виконати керіоужиткову перевірку та протоколи СВЗК та керіоужитковий АКТ за ЕРГ - 1 м'є.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис]

07.08.24

Ситник І.О. [підпис]

07.08.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Цулак С.В. [підпис]

07.08.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)